

कार्यालय जिला सेनानी नगर सेनानी, नगर सेना, नागरिक सुरक्षा
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ दुर्ग (छ.ग)

Phone No- 0788-2322671

Email- dchonguarddurg@gmail.com

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक / 01 / दुर्ग / फायर सर्विस / निरीक्षण / 2026 / दुर्ग

दिनांक : 11/07/2026

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती हरविंदर कौर के परिसर Bhilai Public School Maroda इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री नमोन्द्र कुमार सिंह द्वारा हरविंदर कौर जी की उपस्थिति में दिनांक 11/07/2026 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV, 2016 के अनुसार निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया जिसमें संस्था में स्थापित भूतल के भवन पर फायर सिस्टम संतोषजनक पाया गया।

अतः निम्न शर्तों के अधीन 01 वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

1. सभी अग्नि संबंधी उपकरण / प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए इसमें किसी प्रकार की चुक के लिए प्रबंधक स्वयं जवाबदार होगा।
2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस पत्र को निरस्त माना जावेगा।
3. अग्निशमन प्रणाली उपकरणों को प्रयत्नित करने संबंध में संस्था के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा स्थिति में बाहर निकलने का मौक ड्रिल कर मंथली रिकॉर्ड बनाकर रखा जावे।
4. मकान मालिक / कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होगा।
5. अग्नि सुरक्षा दृष्टि से Bhilai Public School में स्थापित उपकरण फायर हाइड्रेंट, होज़ रिल, अग्निशामक यंत्र की मात्रा एवं पानी की मात्रा बढ़ाने की शर्त पर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र किया जाता है।
6. अग्नि सुरक्षा दृष्टि से Bhilai Public School में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः Bhilai Public School संस्था की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ जिला-दुर्ग की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

Wkase
21/08/26
Principal
Bhilai Public School
Maroda, Bhilai (CG) 490006

जिला सेनानी एवं
अग्निशमन अधिकारी
जिला अग्निशमन अधिकारी
नगर सेना, दुर्ग (छा.ग.)